

IKTATÓSZÁM F731-64682-2/2014
ÜGYINTÉZŐ
TÁRGY Kiviteli terv műszaki biztonsági felülvizsgálata
Sebestyén Balázs és Tűz Helga
Tata, Táncsics Mihály u.18

FOGYASZTÁSI HELY 2251460
AZONOSÍTÓ

2014.04.09.

Tisztelt Címzett!

A tervdokumentációt a 2008. évi XL. számú földgázellátásról szóló törvény alapján, figyelemmel a tervezői felelősségre a helyszín megtekintése nélkül a vonatkozó rendeletek, szabványok és műszaki előírások figyelembevételével, műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgáltuk, kivitelezésre nem alkalmasnak minősítjük és az alábbi észrevételeket tesszük:

1. Kérjük, szíveskedjen a műszaki leírásban kitérni arra vonatkozólag, hogyan történik a bontásra, átalakításra kerülő szakaszok gáz és nyomásmentesítése. (T04-3.1.3.2.z3)
2. Kérjük, szíveskedjen az alaprajzon feltüntetni a tervezett gázkészülékek égéstermék elvezető rendszerének típusát. (T04-3.1.3.3.b)
3. Kérjük, szíveskedjen elvégezni a tervezett gázkazán hidraulikai egyenértékre történő ellenőrzését. (T04-3.1.3.2.o)
4. Kérjük, szíveskedjen megjeleníteni a tervezett új nyomásszabályozó és mérő helyét.
5. Kérjük, szíveskedjen a tervezői nyilatkozatot az Égáz - Dégáz Földgázelosztó Zrt. T04-es technológiai utasítás (rev.6) 3.1.3.1 alpontjai alapján elkészíteni.

A kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozat hiányában a létesítmény nem kivitelezhető.

A kiegészített módosított tervet kérjük 3pld.-ban ismételtlen beküldeni véleményezés céljából.

Melléklet: 2 pld tervdokumentáció

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
55.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HÁLÓZATI IGAZGATÓSÁG
Központi Tervfelülvizsgálat
9027 Győr, Puskás T. u. 37.
kozponttervfelulvizsgalat.hu@gdfsuez.com
www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu